



212700340039

# 检验报告

(Test Report)

报告编号(Report ID):SAE-PWST-211116-16-006

样品名称: 直饮水

委托单位: 西安曲江康桥学校

检验类别: 委托检验



陕西科仪阳光检测技术服务有限公司

Shaanxi Key Sunshine Test Services Co.,Ltd

[www.keyisunshine.com](http://www.keyisunshine.com)



## 检验报告

### 客户信息

客户名称: 西安曲江康桥学校  
客户地址: —  
联系电话: —

### 样品信息

样品名称: 直饮水 样品编号: SAE-PWST-211116-16-006  
样品数量: 500mL 样品状态: 无色、透明、无沉淀  
规格型号: — 样品容器: 无菌袋  
采样日期: 2021-11-22 原编号/批号: —  
采样地点: 直饮水机 722 号 到样日期: 2021-11-22

### 检验信息

测试类别: 委托检验 采样人: 杨凯 崔渊博  
测试日期: 2021-11-22~2021-11-26  
限值依据: 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》

### 检验结论

经检验, 该样品所检项目符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》标准要求

### 报告批准

批准人: 王冀成 审核人: 杨凯 编制人: 苏科瀚  
批准日期: 2021-12-01

### 备注

以上样品及信息由客户提供及确认, 本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。



结果列表

序号	测试指标	测试方法	单位	限值要求	测试结果	单项判定
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合
2	细菌总数	GB/T 5750.12-2006 (1)	CFU/mL	≤100	未检出	符合

指标, 方法, 设备列表

序号	测试指标	测试方法	设备信息	单位	检出限
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标(2.1)	生化培养箱	MPN/100mL	/
2	细菌总数	GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标(1)	生化培养箱	CFU/mL	/

以下空白

